

Resumen de la configuración

Nº mat.	Descripción Referencia	Cantidad	Unidad
71086208	**Cerabar M PMC51 PMC51-AA12QA1FGBGVJJ	1	ST

010	Homologación:	AA	Zona no clasificada
020	Señal de Salida:	1	4-20mA
030	Indicador, operación:	2	Sin LCD, pulsador en electrónica
040	Cabezal:	Q	F15 Acero Inox. Higiénico
050	Conexión eléctrica:	A	Prensaestopas M20, IP66/68 NEMA4X/6P
070	Rango del Sensor:	1F	400mbar/40kPa/6psi relativos, 4mH2O/13ftH2O/160inH2O Sobrepresión: 8bar/800kPa/120psi
080	Precisión de referencia:	G	Estándar
090	Calibración; Unidades:	B	Rango del Sensor; mbar/bar
110	Conexión Proceso:	GVJ	Rosca ISO228 G1-1/2", 316L, M. Enrasado
190	Junta:	J	EPDM, FDA